(30616)

No. 202441222-001-AZD-1
2024年12月27日

南九州市長　塗木　弘幸　　御中

環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録福岡県水第46号

株式会社　ＣＲＣ食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松香台5丁目7番6号
TEL:092-623-2211　FAX:092-623-2212

検査成績書

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

試料名	中央地区（頴娃）		
受入年月日	2024年12月13日	採取時刻	09:40
採取年月日	2024年12月13日	気温	12.5℃
天候	晴れ	水温	18.2℃
採取者	永谷　和幸	****	****

検査項目	結果	単位	測定方法	検査項目	結果	単位	測定方法
PFOS	0.000005未満	mg/L	LC/MS/MS法				
PFOA	0.000005未満	mg/L	LC/MS/MS法				
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	LC/MS/MS法				
以下余白							

備 考　残留塩素：0.15mg/L 採水場所：中村公民館