

仕 様 書

1. 本仕様書は、小中学校プールろ過機保守点検業務委託を対象とする。
2. 点検立会人は、各学校の学校長またはプール担当職員とする。
3. 点検する際は、技術員を各学校に派遣し、点検にあたる。
4. 保守点検については、下記のとおりプール使用開始前、プール使用終了時の2回とし、3回の場合はプール使用中点検を行う。
 - ・プール使用開始前
 - ① カートリッジ取付
 - ② 滅菌器調整確認
 - ③ 操作弁調整確認
 - ④ カートリッジ充填等を含む試運転調整
 - ⑤ ろ過機取説（各学校の先生）
 - ・プール使用中
 - ① 滅菌器調整
 - ② 操作弁調整
 - ③ ろ過機試運転調整
 - ④ ヘヤーキャッチャーの清掃
 - ・プール使用終了時
 - ① カートリッジ取外後洗浄，ろ過タンクの洗浄
 - ② ヘヤーキャッチャーの整備，清掃
 - ③ 滅菌器の洗浄及びモーターの運転確認
 - ④ ろ過タンク，ポンプの水抜きグリスアップ
 - ⑤ 保守後の処理として，オフ中には制御盤内ブレーカーOFFの状態とする。
（その旨を学校長に連絡をする。）
5. 修理の必要とする箇所を発見したときは、事前に各学校の担当者に連絡し、その指示を受けるものとする。
6. ろ過機点検終了後、報告書を提出すること。ただし、その報告書には立会人の署名押印を必要とする。（点検報告書には、点検状況の写真も添付すること。）